

## 維持管理等計画（公表用）

事業名称	大崎市古川駅東太陽光発電設備	
事業地 (土地の地番は全筆記入すること。)	宮城県大崎市古川駅東201、202の一部、306、310	
設備ID (FIT認定を受けている場合)	A580765B04	
設備の責任者	住所 (法人にあつては、主たる事務所の所在地)	東京都港区愛宕2-5-1
	氏名 (法人にあつては、名称及び代表者氏名)	パラカ株式会社 代表取締役 内藤宗
	電話番号	03-6841-0809
実際に維持管理等を行う者 (委託の場合は、委託先)	住所 (法人にあつては、主たる事務所の所在地)	東京都港区愛宕2-5-1
	氏名 (法人にあつては、名称及び代表者氏名)	パラカ株式会社 代表取締役 内藤宗
	電話番号	03-6841-0809
人員配置及び体制計画	責任者： 1名（電気主任技術者）（一財）東北電気保安協会 作業員： 3名 古川事業所 原田 博幸	
維持管理等の内容・方法 ※作業時期は変更となる場合があります。	年次点検	
	点検の時期	毎年10月実施
	内容・方法	[停電作業] 主な点検項目 外観点検、継電器試験、高圧絶縁抵抗測定、太陽光パネル絶縁抵抗測定、接地抵抗測定
	月次点検	
	点検の時期	毎年4月・7月・10月・1月実施
	内容・方法	[活線作業] 主な点検項目 受電設備および太陽光パネルとパワーコンディショナーの外観点検、各計器の指示値確認
	除草作業の時期	毎年5月頃実施
その他		